



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(ОАО «Сыктывкарский Водоканал»)

ВОСЬСА АКЦИОНЕР КОТЫР «СЫКТЫВКАРСА ВОДОКАНАЛ»
(ВАК «Сыктывкарса Водоканал»)

ИНН/КПП 1101205944/110101001
Р/счет 40702810500300002706
В ПАО «Банк СГБ»
Кор.счет 30101810800000000786
БИК 041909786
сайт: www.svodokanal.ru

167001, Республика Коми,
г. Сыктывкар
ул. Коммунистическая, 51
тел. (8212)311-969
факс(8212)311-969 329-139
e-mail: komisvyk@gmail.com

От 28.06.18 № 01/07-12/3823
На Ваш № _____ от _____

Участникам запроса ценовых предложений

«О предоставлении разъяснений...»

Разъяснения положений документации о проведении запроса предложений на заключение договора поставки средств измерения индивидуальной защиты от воздействия электрической дуги» от 21.06.2018 № 21/06/18-161-ЗП:

Вопрос Для правильного подбора моделей необходимо уточнить параметры эксплуатации, согласно таблице:

Параметры	Варианты условий работы			
	1	2	3	И т.д.
Сила тока короткого замыкания (кА)				
Напряжение (кВ)				
Время воздействия дуги (сек.) (время срабатывания предохранителей)				
Расстояние до источника дуги (м) (расстояние между человеком и установкой, для установок от 1000 В, не менее 0,6 м)				
Расстояние между электродами (см) (расстояние между ключами или шинами в максимально разведенном состоянии)				
Вид распределительного устройства (ОРУ, ЗРУ)				

Ответ Предоставляем параметры по видам электроустановок

Параметры	Варианты условий работы	
	1	2
Сила тока короткого замыкания (кА)	4,2	16
Напряжение (кВ)	10	0,4
Время воздействия дуги (сек.) (время срабатывания предохранителей)	0,35	0,5
Расстояние до источника дуги (м) (расстояние между человеком и установкой, для установок от 1000 В, не менее 0,6 м)	0,6	0,25
Расстояние между электродами (см) (расстояние между ключами или шинами в максимально разведенном состоянии)	15	2
Вид распределительного устройства (ОРУ, ЗРУ)	ЗРУ	ЗРУ

С уважением,

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам,
Председатель Комиссии по закупкам

О.С. Руденко

Исп: Юлия Витальевна Половникова
Тел: (8212) 31-19-79 (вн.137)

